

Brandskyddsbeskrivning BSK



Brandceller

Trapphusen utgör egna brandceller. Stora ljusgården är en egen brandcell.

Brandlarm

I byggnaden finns ett heltäckande brandlarm. Brandlarmet aktiveras med hjälp av rökdetektorer samt manuella larmknappar placerade enl ritning.

 **Larmknapp**

 **Larmklocka**

Räddningstjänsten:

Räddningstjänsten larmas med automatik då brandlarmet utlösts.

Sprinkler:

Lokalerna är utrustade med heltäckande sprinklersystem.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar, se ritning.

 **Hänvisningsarmatur** sitter monterade i och till utrymningsväg. Dessa har batteribackupp, lystid 60 min.


 **Utrymningsplaner** enligt SS 2875

Brandredskap:

Finns i form av handbrandsläckare.

 **Skumsläckare** Släcker brand i textilier, trä, papper, vätskor och oljor

 **Koldioxidsläckare** Släcker brand i elutrustning, samt vätskor och oljor



Uppgifter i denna brandskyddsbeskrivning är hämtade på plats och från befintligt ritningsmaterial.

20150216, Torbjörn Jonasson 070-764 78 54